



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1578

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 17 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: Barrio Taller Kennedy.

BARRIO: Jazmin Occidental.

LOCALIDAD: Kennedy.

UBICACION Calle 42 G. No. 114 A - 17 sur.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana de suelos blandos y baja resistencia.

Presencia de Servicios Públicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier tipo de construcción se debe hacer ensayo de Consolidación.

Original Firmado por:
Said Torres Pava
REGISTRO

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

1578

CONCEPTO TECNICO OPES

797

FECHA:

FECHA VISITA

Mayo 17/1996

BARRIO

Jasmín Occidental

LOCALIDAD

Kennedy

LOCALIZACION

Calle 428 No. 114A-17 SUR

REFERENCIA OPES

CONTENIDO

Personal

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona plana de suelos blandos y baja resistencia
- Presencia de servicios públicos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para cualquier tipo de Construcción se debe hacer ensayo de Consolidación.

NOMBRE:

Salvador D. S.

PROFESION:

Ing. Civil

MATRICULA No.:

2520203355

FIRMA:

[Handwritten Signature]

BARRIO
Taller
Kennedy

Original Firmado por José Fidel...

Santafé de Bogotá, D.C., MARZO 29 DE 1996



1996 MAR 29 A 10:11

O.P.E.S

Señores
OPES
Ciudad.-


Apreciados señores:

De la manera más especial solicitamos a ustedes se sirvan entregar una certificación de Riesgo a la persona que mencionamos a continuación para efectos del trámite del subsidio para MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

NOMBRE : ARMANDO CALDERON QUINAYA
C.C. : 17.643.210 FLORENCIA CAQUETA
DIRECCION : Calle 42G No. 114A-17 Sur
BARRIO : JAZMIN OCCIDENTAL
LOCALIDAD : KENNEDY

Agradezco la atención a la presente.

Cordialmente,


ESTRELLA M. RIVERO AREVALO
Coord. AREA SOCIAL



K 29 A 71-A-53

Tel. 240 5268