



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1583

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 14 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: Gas Natural.

BARRIO: Bogotá Sur.

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar.

UBICACION: Calle 77 sur por cra 18 bis.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por erosión.

JUSTIFICACION TECNICA:

Topografía irregular, terreno erosionado por causa de las aguas lluvias que arrastra materiales finos.

Notamos parte de un talud descubierto y viviendas en su contorno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar sistema de drenaje.

No realizar instalación de redes de distribución para suministro de gas natural hasta no haber mitigado el riesgo.

Original firmado por:
Sociedad de Estudios y Proyectos

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

1583

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA Mayo 14/96

BARRIO Bogota Sur

LOCALIDAD Ciudad Bolivar.

LOCALIZACION Calle 77 sur por Cra 18 Bn

REFERENCIA OPES

CONTENIDO

Gas Natural.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por erosión

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Topografía irregular, terreno erosionado por causa de las aguas lluvias que arrastra materiales finos.
- Notamos parte un talud descubierta y viviendas ~~en~~ en su contorno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES


- Realizar sistema de drenaje
- No realizar instalacion de redes de distribucion para suministro de gas natural hasta no hacer mitigado el riesgo.

NOMBRE: Patricio Pachón B. Valverde

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA No. 20258503

FIRMA:



25 20203395

Original Firmado por