



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1602**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** mayo 21 DE 1996.

**ENTIDAD SOLICITANTE:** Compensar.

**BARRIO:** Internacional. ( Antes El Chital).

**LOCALIDAD:** Fontibón.

**UBICACION** Carrera 111 No. 36-43.

**REF OPES:**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Bajo por contaminación de aguas negras.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Lote de 6 metros de frente por 18 de largo.

Construcción de un piso en bloque de ladrillo.

Presenta actualmente represadas las aguas negras.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Se debe evacuar correctamente las aguas negras, ya que actualmente se encuentran represadas.

Original Firmado por:

*Fosé Hibel Torres Saenz*

SECRETARÍA

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**

1602

**CONCEPTO TECNICO OPES**

**FECHA:** Mayo 21/96  
**FECHA VISITA** Mayo 21 de 1996  
**BARRIO** Internacional - Antes El chital  
**LOCALIDAD** Fontibón  
**LOCALIZACION** Cariera 111 No. 36-43  
**REFERENCIA OPES**

**CONTENIDO**

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA :**

*Compensar*

**a) TIPO DE RIESGO:**

bajo , por contaminación de aguas negras

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

Lote de 6 metros de frente por 18 de largo ,  
construcción de un piso en bloques de ladrillo.  
Presenta actualmente represadas las aguas negras

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

Se deben evacuar correctamente las aguas negras ya que  
actualmente se encuentran represadas.

**NOMBRE:** José Luis Daza T.  
**PROFESION:** Ingeniero Civil  
**MATRICULA No.:** 25202-34527 CNO

*Jose Luis Daza T.  
Ing. Civil*

**FIRMA:**

*Jose Luis Daza T.*

*2520203395*

Original  
Tratado por:  
Eduardo...