



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1604**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Mayo 21 de 1996.**ENTIDAD SOLICITANTE:** Personero Local Suba.**BARRIO:** La Palma. (Escuela Distrital).**LOCALIDAD:** Suba.**UBICACION** Transversal 88 No. 128 A - 92.**REF OPES:****CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Bajo por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Ubicada en zona plana.

Zona en general con pendiente suave.

Cuenta con servicios de Acueducto, Alcantarillado, Energia y calles pavimentadas.

Se encuentra ubicada en terreno arcillo-arenoso.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Ensayo de Consolidación para cualquier tipo de construcción.

Original Firmado por:
José Félix Torres Sues
DIRECTOR

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

1604



Alcaldía Mayor de Sanate de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

783

FECHA:

FECHA VISITA: Mayo 21 de 1996

BARRIO: La Paloma (Escuela distrital)

LOCALIDAD: Suba

LOCALIZACION: Transversal 88 No. 128A-92.

Personas Cocod

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

~~Alto~~ bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Ubicada en zona plana, zona en general con pendiente suave cuenta con servicios de acueducto, Alcantarillado, Energia, calles pavimentadas.

Se encuentra ubicada en terreno arcillo-arenoso

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

NOMBRE: José Luis Daza T.

PROFESION: Ingeniero Civil

MATRICULA No. 25202-34523 CND

FIRMA:

Jose Luis Daza T.
Ingeniero Civil
2520203395



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

