



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1606

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 21 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local Suba.

BARRIO: Ciudad Hunza . (Escuela Distrital).

LOCALIDAD:Suba.

UBICACION Calle 122 No. 82 - 20.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Se encuentra en una zona de deslizamientos y de cárcavamientos activos y potenciales.

Está ubicada en terreno arcillo-arenoso.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No se debe construir sobre las cárcavas.

Se debe hacer un estudio de estabilidad.

Original Firmado por:

Ense Trujillo
DIRECTOR

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

1606

CONCEPTO TECNICO OPES

781

FECHA: MAYO 21/1962
 FECHA VISITA
 BARRIO Ciudad Huma (Cuenca Districtal)
 LOCALIDAD Sulza
 LOCALIZACION calle 122 No. 82-20
 REFERENCIA OPES A Local

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo medio , por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

se encuentra en una zona de deslizamientos y de
 carcavamientos activos y potenciales
 está ubicado en terreno arcillo-arenoso

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

No se debe construir sobre las cárcavas.
 se debe hacer un estudio de estabilidad

NOMBRE: José Luis Daza T. *Realizado el 5 de 11/62*
 PROFESION: Ingeniero Civil *Ingr. Civil*
 MATRICULA No.: 25202-34529 *CND* *3520203395*
 FIRMA: *[Signature]*

Original firmado por:
 José Luis Daza T.
 Ingeñero Civil