



Medio Varonales Santa de Bogotá
CONCEPTO TECNICO No. 1625

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 21 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.

BARRIO: Jerusalén.

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar.

UBICACION Diagonal 81 A No. 45 B -38 (puntual).

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por erosión.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendiente moderada.

Viviendas bien fundadas.

Vías sin pavimentar y afectadas por arrastre de material fino.

Terrenos de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Original Entregado por
J. López
DIRECCION

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

1625

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 21/96

FECHA VISITA

BARRIO Jerusalem

LOCALIDAD Ciudad Bolivar

LOCALIZACION Diag. BIA 45B-38 (Puntal)

REFERENCIA OPES

CONTENIDO

(SOP)

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por erosion

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona de pendiente moderada, viviendas bien fundadas, vias su pavimentar y afectadas por arrastre de material fino.
- Terrenos de baja resistencia

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construir.

NOMBRE: Patricia Pachón Bo

PROFESION: Ing Civil

MATRICULA No.: 2520258503

FIRMA:

Patricia Pachón Bo
Ing. Civil
3520203335

Original Firmado
Gub. Bolívar
DIRECCION