



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1660
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Mayo 28 de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local Engativá.
BARRIO: Engativá Centro.
LOCALIDAD: Engativá.
UBICACION Cra 121 No. 64-12.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Ninguno.
JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana. Barrio compuesto por 2 manzanas. Calles sin pavimentar. Viviendas por autoconstrucción. Sin servicios públicos con excepción de las redes de energía que fueron instaladas por el urbanizador.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Construir sistema de aguas lluvias.

Original Firmado por:
 Director

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

CONCEPTO TECNICO OPES		826
FECHA:	Mayo 28-96	
FECHA VISITA	Eugatina, Centro	
BARRIO	Eugatina	
LOCALIDAD	Cra 121 No. 64-12	
LOCALIZACION		
REFERENCIA OPES		
CONTENIDO		Hedidia
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :		
a) TIPO DE RIESGO:		
Ninguno		
b) JUSTIFICACION TECNICA:		
<ul style="list-style-type: none">- Zona plana- Barrio compuesto por 2 manzanas- Calles sin pavimentos- Viviendas por autoconstrucción- Sin servicios públicos con excepción de las redes de energía que fue por instalados por el urbanizador.		
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES		
<ul style="list-style-type: none">- Construir sistema de aguas lluvias		
NOMBRE:	Baluffi de M. S.	
PROFESION:	Ing. Civil	
MATRICULA No.:	2520203395	
FIRMA:	[Firma]	

Escuela de Ingeniería Civil
Filial de Bogotá