CONCEPTO TECNICO No. 1672

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 29 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local Usaquén.

BARRIO: La Estrellita.

LOCALIDAD: Usaquén.

UBICACION Carrera 23 No. 188 A - 64.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote con excavaciones de zanjas para cimentaciones.
Se encuentra en zona de pendientes fuertes y material con capa de tierra vegetal y arcilla arenosa color café.
Posee acueducto, alcantarillado de aguas lluvias, calle sin pavimentar.
Tambien tiene servicio de energía.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe construir un muro de cimentación contra el talud posterior para evitar deslizamientos.

Original Firmado por:
DIRECTOR

1672

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

Fecha: Mayo 29 de 1996

Barrio: La estrellita

Localidad: Usaquén

Localizacion: Carrera 23 No. 188A-64

AV.

Tipo de riesgo:

Medio, por deslizamiento

Justificación técnica

Lote con excavaciones de zanjas para cimentaciones. se encuentra en zona de pendientes fuertes, y material con capa de tierra vegetal y arcilla arenosa color café.

Posee acueducto, alcantarillado de aguas lluvias, calle sin pavimentar; con servicio de Energía.

Recomendaciones.

Se debe construir un muro de cimentacion contra el talud posterior ~~de~~ para evitar deslizamiento.

José Luis Daza T.
Ingeniero Civil
Mat. 25202-34527 CND.

Isabel S. de Rojas
Ing. Civil
25202-03395

Oficina para la Prevención de Emergencias OPES
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE
Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.