



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1696

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: mayo 30 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: Inurbe

BARRIO: Recuerdo de Santafé

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION: Cra 116 A No. 56 - 77

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto por inundación y contaminación ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de suelos muy blandos, muy comprensibles y de baja resistencia.

Nivel freático muy alto.

Costado occidental del barrio afectado por la Avenida Cundinamarca.

Aguas negras sin canalizar.

Vías sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se deben tener en cuenta los diseños de cimentación.

Hacer ensayo de consolidación.

Canalizar aguas negras.

Original
Eduardo Torres

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

1696

CONCEPTO TECNICO OPES		835
FECHA: FECHA VISITA Mayo 30 - 96 BARRIO Recuerdo de Santa Fe. LOCALIDAD Bosa LOCALIZACION Coa 116A No. 56-77. REFERENCIA OPES		
CONTENIDO		
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :		
a) TIPO DE RIESGO: alto inundación / Contaminación ambiental		
b) JUSTIFICACION TECNICA: - Zona de suelo muy blanda y muy compresible y de baja resistencia - Nivel freático muy alto. - Costado accidental del barrio afectado por la avenida Ciudadina marca - Aguas negras sin canalizar - Rios sin parámetros		
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES		
Se debe tener en cuenta los diseños de cimentación - Hacer ensayo de Consolidación - Canalizar aguas negras		
NOMBRE: Pablo S. A. P. G. PROFESION: Ing. Civil MATRICULA No.: 2320203395 FIRMA: Pablo		

Inurbé