



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1714
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 4 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar
BARRIO: Marandú II Sector.
LOCALIDAD: Engativá.
UBICACION: Calle 68 No. 112 B-10.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Medio por inundación parcial en época de invierno.
JUSTIFICACION TECNICA: El lote se encuentra en una zona plana de rellenos. Ausencia de servicios, calles semidemarkadas. Suelos muy blandos de baja resistencia.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Handwritten signature and stamp:
DIRECTOR

Handwritten initials: CP



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1714

CONCEPTO TECNICO OPES		839
FECHA: FECHA VISITA Junio 4-96 BARRIO Marandú II Secto LOCALIDAD Eugatúa LOCALIZACION Calle 68 No. 112 B-10 REFERENCIA OPES		
CONTENIDO		
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :		
a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación parcial en época de invierno.		
b) JUSTIFICACION TECNICA: - El lote se encuentra en una zona plana de relleno. - Ausencia de servicios @ calles semidemarcados, suelos muy blandos de baja resistencia.		
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES		
- Ensayo de Consolidación para cualquier tipo de Construcción		
NOMBRE: <i>Isabel D. Díaz</i> PROFESION: <i>Ingen. Civil</i> MATRICULA No.: <i>2520203395</i> FIRMA: <i>[Signature]</i>		