



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002
1725

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: Junio 6 de 1.996 FECHA VISITA: Mayo 29 de 1.996 BARRIO: Ricaurte LOCALIDAD: Los Mártires LOCALIZACION: Cra 28 A # 12-64 REFERENCIA OPES:	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO: Alto, por Inestabilidad en las estructuras	
b) JUSTIFICACION TECNICA: Vivienda perteneciente al señor José de los Santos Sanchez, que limita en el costado Norte con la Bodega "Textiles SR", la cual fue destruida por un incendio el día 11 de Mayo de 1.996. Al parecer la onda de calor afectó esta vivienda ocasionándole grietas a 45° con separación de 2 cm. en la parte más próxima, grietas horizontales cerradas en la parte más lejana de la bodega y dilatación entre las dos construcciones. Hoy una pared alta de la bodega que amenaza con desplomarse, e incluso algunos bloques ya han caído, destruyendo el cobertizo de la vivienda en varias sectores, y poniendo en alto riesgo la vida de las personas que la habitan	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Demoler la pared de la bodega que amenaza con desplomarse sobre la vivienda y en la calle (Cra 28A). No utilizar la parte norte de la casa hasta que se hayan realizado los arreglos pertinentes como sellamiento de las grietas y reparación del cobertizo. Además, es necesario demoler la habitación de la esquina noroccidental de la casa.	
NOMBRE: Pilar del Roud Garcia B.	Tereza Abella P
PROFESION: Geóloga	Ing. Civil
MATRICULA No.: 1539 C.P.G.	16178
FIRMA:	Tereza Abella P

Valery Santamaria de M...
Ing. Civil
2520203395



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





06-96-0899

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Santa Fe de Bogotá, Junio 26 de 1996

Doctor
FERNANDO GUZMAN RODRIGUEZ
Secretario Privado
ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Ciudad

Asunto *Rad. 017221*

Apreciado doctor:

Con relación al asunto en referencia, me permito informarle que el día 29 de mayo de 1996, se realizó una visita por parte de el equipo técnico de la OPES a la casa con dirección Cra 28A # 12-64, Barrio Ricaurte (Loc. Los Mártires), de propiedad del señor José de los Santos Sánchez.

Como consecuencia de dicha visita se emitió un concepto del cual tiene copia el señor en mención, además de enviarse carta a la Alcaldía Local de los Mártires, recomendando la pronta demolición de la pared posterior de la bodega "Textiles JRA", ya que representa una seria amenaza para los ocupantes de la vivienda y los transeúntes.

Cordialmente,


JOSE FIDEL TORRES PAEZ
Director

Anexo Copia concepto técnico
Carta remitida a la Alcaldía

c.c. Grupo Técnico

fv/sga.



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Santa Fe de Bogotá, Junio 11 de 1996

06-96-0689

Doctor
VICTOR MANUEL VELOZA
Alcalde Local
Alcaldía Los Martires
Cra 22 # 23-65
Ciudad *en 22-23-65*

ALCALDIA MAYOR DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ

Apreciado doctor:

Por medio de la presente, le solicito ordenar a quien corresponda la demolición de la pared del costado sur de ña bodega "Textiles JR.", calle 12A con carrera 28, barrio Ricaurte, ya que amenaza con desplomarse sobre una de las viviendas y sobre la carrera 38A colocando en alto riesgo la vida de las personas que allí habitan y la de los transeuntes.

Cordialmente,

JOSE FIDEL TORRES PAEZ
Director

c.c. Archivo Grupo Técnico

pg/sga.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE