



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1728
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 8 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía de Usme.
BARRIO: Chuniza
LOCALIDAD: Tunjuelito. USME.
UBICACION: Calle 51 D No. 88 B-65 sur.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Ninguno.
JUSTIFICACION TECNICA: Lote localizado en zona plana. Calles pavimentadas, barrio constituido en buenas condiciones. Servicios legalizados. Zona residencial.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Para cualquier tipo de construcción ensayo de Consolidación.

5/10/96
 Oficina de Planeación
 y Desarrollo Urbano
 5/10/96

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

CONCEPTO TECNICO OPES		843
FECHA: FECHA VISITA junio 8-96. BARRIO Chuiza LOCALIDAD Turipulite (Usme). LOCALIZACION calle SID No. 88B-65 Sur. REFERENCIA OPES		
CONTENIDO		
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :		
a) TIPO DE RIESGO: Ninguno		
b) JUSTIFICACION TECNICA: - Lote localizado en zona plana Calles pavimentadas, barrio con titulado en buenas condiciones - Servicios legalizados - Zona residencial		
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES		
- Para cualquier tipo de Cons- trucción ensayo de Consolidación.		
NOMBRE: Rafael Sandoval PROFESION: Ing. Civil MATRICULA No.: 2520203395 FIRMA:		