



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1734
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 11 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: Conjunto Residencial La Montanara.
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Cra 91 aprox. calle 170.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Bajo por deslizamiento.
JUSTIFICACION TECNICA: Lote con topografía de pendientes suaves. Con vías adyacentes pavimentadas. Presenta servicios de acueducto, energía y alcantarillado.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: No presenta riesgo para construir. Conserva la vegetación actual.

Handwritten notes in blue ink:
1. Tipo de Riesgo
2. Justificación Técnica
3. Consideraciones y Recomendaciones

Handwritten signature



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1734

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA Junio 11/96

BARRIO Conj. Residencial La Montaña

LOCALIDAD Julia

LOCALIZACION Cra 91 aprox alle 170

REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

bajo, por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Lote, con topografía de pendientes suaves, con vías adyacentes pavimentadas; presenta servicios de acueducto, energía, alcantarillado

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- No presenta riesgo para construir
- conservar la vegetación actual.

NOMBRE: José Luis Daza T.

PROFESION: Ingeniero Civil

MATRICULA No.: 25202-34527 CNO

FIRMA:

José Luis Daza T.
Ing. Civil
2520203395