



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1748**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Junio 11 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** Compensar.**BARRIO:** El Virrey II**LOCALIDAD:** Usme.**UBICACION** Calle 91 sur No. 52 B - 81 Este (puntual).**REF OPES:****CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Bajo por erosión.

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos en este sitio un lote en buen estado, listo para su construcción.

Viviendas del sector con buenas cimentaciones.

Zona de pendientes medias.

Vías en proceso de pavimentación, erosionadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar obra con asesoría de personal calificado.

Oficina de
 Emisión
 de
 Opes



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



000001

1748

000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Junio 11/96
 FECHA VISITA
 BARRIO El Virrey II
 LOCALIDAD Usme
 LOCALIZACION Calle 91 Sur # 52B-81 Este (Pontual)
 REFERENCIA OPES

CONTENIDO Compensar.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por erosión

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Observamos en este sitio un lote en buen estado, listo para su construcción.
- Viviendas del sector, con buenas cimentaciones
- Zona de pendientes medias.
- Vías en proceso de pavimentación, erosionadas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar obra con asesoría de personal calificado.

NOMBRE: Patricia Pachon Bo *Patricia Pachon Bo*
 PROFESION: Ing. Civil *Ing. Civil*
 MATRICULA No.: 2520258503 *2520203795*

FIRMA: *[Signature]* *[Signature]*

Oficina de
 Inspección y
 Control de
 Obras
 de
 Construcción