Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1754
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 9 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar
BARRIO: La Faena I
LOCALIDAD:Engativá.
UBICACION Calle 68 No. 119-09
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:
La zona es geológicamente plana.
La red vial se encuentra sin pavimentar.
No existe red de alcantarillado de aguas lluvias.
Servicio de energía provisional.
Servicio de teléfono público.
Barrio en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Construir sistemas de drenaje para evacuar las aguas lluvias.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Junio 9 de 1996
BARRIO La Faena I
LOCALIDAD Engativá
LOCALIZACION Calle 68 No. 119-09
REFERENCIA OPES

CONTENIDO compensar

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo medio por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

La zona es geológicamente plana
La red vial se encuentra sin pavimentar
no existe red de alcantarillado de aguas lluvias
Servicio de energía provisional
Servicio de teléfono público.
Barrio en desarrollo

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Construir sistemas de drenaje para evacuar las aguas lluvias

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA:

Ingeniero Civil
25202033 95