



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 1809</b>
<b>FECHA SOLICITUD:</b>
<b>FECHA EMISION:</b> Julio 3 de 1996
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> COMPENSAR
<b>BARRIO:</b> SIERRA MORENA
<b>LOCALIDAD:</b> CIUDAD BOLIVAR
<b>UBICACION :</b> Cra 54 No 74 - 44 sur(puntual)
<b>REF OPES:</b>

### CONTENIDO

<b>TIPO DE RIESGO:</b> MEDIO POR DESLIZAMIENTO.
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> Casa de una planta ubicada en zona de pendientes moderadas. Posee servicios de Acueducto, Energia, Teléfono, Alcantarillado. Las vías se encuentran sin pavimentar. Ubicada en zona de material de relleno y accesos peatonales.
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Construir sistemas de drenaje para aguas lluvias.

Director  
Eduardo  
1996

BA



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1809

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: FECHA VISITA Julio 3 de 1996 BARRIO Sierra Morena LOCALIDAD Ciudad Bolivar LOCALIZACION Cra 54 No 74-44 sur (Pontual) REFERENCIA OPES	
CONTENIDO <span style="float: right;">Compensar</span>	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO: medio por deslizamiento	
b) JUSTIFICACION TECNICA: casa de una planta ubicada en zona de pendientes moderadas posee servicios de acueducto, energia, telefonos, alcantarillado las vias se encuentran sin pavimentar Ubicada en zona de material de relleno y accesos peatonales	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES construir sistemas de drenaje para aguas lluvias	
NOMBRE: Jose Luis Daza T. PROFESION: Ingeniero Civil MATRICULA No.: 25202-34523 CNP FIRMA: 	