



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1880**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Julio 16 de 19896

**ENTIDAD SOLICITANTE:** GAS NATURAL

**BARRIO:** GRANADA SUR

**LOCALIDAD:** SAN CRISTOBAL

**UBICACION :** Cra 2A con Calles 20 sur y 21 sur.

**REF OPES:**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

MUY ALTO POR DESLIZAMIENTO.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona de pendiente media y topografía irregular donde observamos la presencia de un deslizamiento activo que afecta dos manzanas de viviendas donde vemos el terreno inestable y asentamientos diferenciales. Estas viviendas se encuentran inclinadas y agrietadas en los muros y elementos principales como son vigas y columnas estructurales. Desde hace 6 años se observan estas afectaciones.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Realizar en la zona estudio geotécnicos  
No se aconseja realizar ninguna instalación de redes de distribución para el suministro de ningún servicio.

*He G. Con*

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**

