000001

CONCEPTO TECNICO No 2433

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	22 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	COPERHABITAT
BARRIO:	Berlín II
LOCALIDAD:	SUBA
UBICACION:	Lote 1 Manz. 13 (Puntual) Etapa 2
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

El sector en estudio se encuentra muy cerca del río Bogotá.
Los niveles freáticos son altos y se encuentran por debajo de la cota del río, están afectados en el diseño de alcantarillado el cual fue elaborado por la comunidad y el que trabaja por bombeos.
En época de invierno el sector se encuentra afectado por inundaciones.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar el estudio para la realización del sistema de drenaje.

Sandy Bonilla 10/10/96

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE
Cra 54 No 13-30 Piso 2º tel. 2 116376
Santa Fe de Bogotá, D.C.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Blanca Mery Herrera

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA SOLICITUD:

FECHA DE EMISION:

ENTIDAD SOLICITANTE: Coperhabitat

BARRIO: Berlin II

LOCALIDAD: Suba

UBICACION : Lote 1 Mz 13 (Puntual)

REF. OPES: Etapa 2

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

El sector en estudio se encuentra muy cerca del Rio Bogotá.
Los niveles freáticos son altos y se encuentran por debajo de la cota del rio, estan afectados en el diseño de alcantarillado el cual fue elaborado por la comunidad y el que trabaja por bombeos.
- En epoca de invierno el sector se encuentra afectado por inundaciones.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Solicitar el estudio para la realización del sistema de drenaje.

NOMBRE Patricia Pachon Bello
PROFESION Ing. Civil
MATRICULA 252025 8543

FIRMA