



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1952	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION:	Julio 31 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE:	Compensar - S.O.P.
BARRIO:	Jerusalén Potosí.
LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar
UBICACION :	Cra 43 No 76-53 Sur
REF OPES:	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO:	Medio por desfizamiento
JUSTIFICACION TECNICA:	<p>La zona en estudio es de pendientes medias y topografía irregular. El terreno se encuentra agrietado y se observa arrastre de material. La vivienda se encuentra en construcción co cimentación en buen estado. El sector no cuenta con alcantarillado, la energía se encuentra en convenio y acueducto legalizado.</p>
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	<p>Realizar canalización de aguas lluvias superficiales. Para la construcción solicitar asesoría de personal calificado.</p>



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1952

CONCEPTO TÉCNICO OPES	
FECHA:	Julio 31/96
FECHA VISITA:	
BARRIO:	Jerusalén Patoji
LOCALIDAD:	Ciudad Beliror
LOCALIZACIÓN:	Cra 43 No. 96-53 Sur
REFERENCIA OPES:	
CONTENIDO: Compensar - Al.	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	
a) TIPO DE RIESGO:	
Medio por deslizamiento	
b) JUSTIFICACION TECNICA:	
<p>La zona en estudio es de pendientes medias, topografía irregular. El terreno se encuentra agrietado y se observa arrastre de material.</p> <p>La vivienda se encuentra en construcción con cimientos en buen estado.</p> <p>El sector no cuenta con alcantarillado, la energía se encuentra en convenio, acueducto legalizado.</p>	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
<ul style="list-style-type: none">- Realizar canalización de aguas ^{lluvias} superficiales.- Para la construcción solicitar asesoría de personal "calificado".	
NOMBRE:	Patricia Pachou B.
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA No.:	22018703
FIRMA:	