



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

| CONCEPTO TECNICO No. 1970 | |
|--|--|
| FECHA SOLICITUD: | |
| FECHA DE EMISION: Agosto 02 de 1,996 | |
| ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D. | |
| BARRIO: Diana Turbay | |
| LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe | |
| UBICACION : Cra 3 No 48 R -28 Sur (Puntual). | |
| REF OPES: | |
| | |
| CONTENIDO | |
| TIPO DE RIESGO: Ninguno. | |
| JUSTIFICACION TECNICA: Zona de pendiente media, con vías pavimentadas y con todos los servicios básicos. Vivienda de una planta y con material en la placa para construir el segundo piso, bien fundada y sin afectación alguna. | |
| CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: | |
| | |




Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1990

| CONCEPTO TECNICO OPES | |
|-----------------------------------|--|
| FECHA: | |
| FECHA VISITA | Agosto 2/96 |
| BARRIO | Dinua Turbay |
| LOCALIDAD | Rafael Uribe |
| LOCALIZACION | Cra 3. # 48R-28 sur (Puntual) |
| REFERENCIA OPES | |
| CONTENIDO | DAPD - AC |
| 1. ZONIFICACION GEOTECNICA : | |
| a) TIPO DE RIESGO: | Ninguno |
| b) JUSTIFICACION TECNICA: | Zona de pendiente media, con vías pavimentadas y con todos los servicios básicos. Vivienda de 1 planta y con material en la placa para construir el 2º piso, bien fundada y sin afectación alguna |
| RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES | |
| NOMBRE: | Patricia Pachón B. |
| PROFESION: | Ing. Civil |
| MATRICULA No.: | 200258503 |
| FIRMA: |  |