



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 2028	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION: Agosto 2 de 1,996	
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D. Alcaldía Local	
BARRIO: Jerusalén Sector Nueva Argentina.	
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	
UBICACION : Calle 71 Sur N° 47-21	
REF OPES:	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO: Bajo por deslizamiento.	
JUSTIFICACION TECNICA: Vivienda esquinera sobre vía sin pavimentar. El alcantarillado fue realizado por la comunidad. Posee servicio de acueducto y de energía por convenio. Se encuentra ubicada en una zona de pendiente media y de topografía irregular.	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Construir sistemas definitivos de alcantarillado.	



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: FECHA VISITA Agosto 2 /96 BARRIO Jerusalem sector Nueva Argentina LOCALIDAD Ciudad Bolivar LOCALIZACION Calle 71 Sur No. 49-21 REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	D.A.P.O
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	Alcaldía Local
a) TIPO DE RIESGO: bajo , por deslizamiento	
b) JUSTIFICACION TECNICA: vivienda esquinera sobre via sin pavimentar. El alcantarillado fue realizado por la comunidad. Posee servicio de acueducto y de energía por convenio se encuentra ubicada en una zona de pendiente media y de topografía irregular.	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES construir sistemas definitos de alcantarillado	
NOMBRE: José Luis Daza T. PROFESION: Ingeniero Civil MATRICULA No.: 25202-34527 CND	
FIRMA:	

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

