

CONCEPTO TECNICO No. 2144

FECHA:
FECHA DE VISITA : Septiembre 9 de 1996
BARRIO : La Sureña
LOCALIDAD: Chapinero
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local Chapinero
UBICACION: Carrera 10 B Este No. 100-06
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Bajo por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA

Vivienda de una planta, ubicada en zona pendiente media. Las vías se encuentran sin pavimentar y erosionadas. Posee servicios básicos de acueducto, alcantarillado y energía.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
--

Construir sistema de alcantarillado de aguas lluvias.

ALCALDIA MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTA




Fondo para la Prevención y Atención
de Emergencias

Fidel Bautista de P.

F. P. P.



2144

CONCEPTO TECNICO No.
FECHA FECHA VISITA Agosto 24 de 1996 ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local Chapinero BARRIO: La Sureña LOCALIDAD: Chapinero UBICACION: Carrera 10B Este No. 100-06 REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: bajo, por deslizamiento
JUSTIFICACION TECNICA: vivienda de una planta, ubicada en zona de pendiente media. Las vías se encuentran sin pavimentar y erosionadas. Posee servicios básicos de acueducto, alcantarillado, energía.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: construir sistema de alcantarillado de aguas lluvias
NOMBRE José Luis Daza T. PROFESION Ingeniero civil MATRICULA N° 25202-34527 CND FIRMA 



Ciudad para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

