

CONCEPTO TECNICO No. 2145

FECHA:

FECHA DE VISITA : Septiembre 9 de 1996
--

BARRIO : San Luis Nor Oriental

LOCALIDAD: Chapinero

ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local Chapinero, Alcaldía Local Usaquen

UBICACION: Calle 96 A No. 10B-64 Este

REF OPES: AMG 1949

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Medio por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA

Vivienda de una planta, ubicada en zona pendiente media con suelo rocoso y capa vegetal grande. Las vías se encuentran sin pavimentar, poseen servicios básicos de acueducto, alcantarillado y energía.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
--

Construir sistema de alcantarillado de aguas lluvias, para cualquier tipo de construcción se debe retirar la capa vegetal.
--

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ



Fondo para la Prevención y Atención
de Emergencias

Soledad Gaitanero

Soledad

2145 670

CONCEPTO TÉCNICO OPES	
FECHA: FECHA VISITA Agosto 24 de 1996 BARRIO <i>San Luis Nor Oriental</i> LOCALIDAD <i>Usaquen</i> , Chapinero LOCALIZACION <i>Calle 96A No. 10B-64</i> Este REFERENCIA OPES <i>PMG 1999</i>	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	- <i>Compen</i> - Alcaldia Local Chapinero - Alcaldia Local Usaquen
a) TIPO DE RIESGO:	medio, por deslizamiento.
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<p>viviendo de una planta ubicada en zona de pendiente media con suelo rocoso y capa vegetal grande</p> <p>Los vias se encuentran sin pavimentar</p> <p>Posee servicios básicos de acueducto, alcantarillado y energía.</p>
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES construir sistema de alcantarillado de aguas lluvias Para cualquier tipo de construcción, se debe retirar la capa vegetal	
NOMBRE: José Luis Daza T. PROFESION: Ingeniero civil MATRICULA No.: 25202-34527 CND	
FIRMA: <i>José Luis Daza T.</i>	