

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá
Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.

CONCEPTO TECNICO No. **2288**

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Agosto 16 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	H. Representante y Alcaldía Local
BARRIO:	La Paz Sector La Torre
LOCALIDAD:	Rafael Uribe Uribe
UBICACION:	Carrera 4 B Bis No. 52-34 Sur (Puntual)
REF. OPES:	2688

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Medio por deslizamiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar canalización de aguas superficial.
 Seguir consejos de ingeniero constructor para la reforma de vivienda.

JUSTIFICACION TECNICA

Vías sin pavimentar ni delimitar, erosionadas, socavadas y arrastre de material fino a causa de las aguas lluvias sin orientación.
 Pendientes medias y topografía irregular.
 Servicios básicos provisionales.

ALCALDIA MAYOR DE ...
 Fondo para la Prevención
 de Emergencias



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2288

Urgente

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	Julio 29-96.
FECHA VISITA	Agosto 16/96
BARRIO	La Paz, Luján La Torre.
LOCALIDAD	Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACION	Cra 4 B Bis No. 52-34 Sur. (Puntual)
REFERENCIA OPES	2688
CONTENIDO <i>H. Representante A</i>	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	
a) TIPO DE RIESGO:	Medio por deslramiento
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<ul style="list-style-type: none"> - Vias sin pavimentar ni delimitar erosionadas, socavados y arremate de material fino a causa de las aguas lluvias sin orientacion. - Pendientes median y topografia irregular. - Servicios basicos provisionales.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> - Realizar canalización de aguas superficial - Seguir consejos de ingeniero constructor para la reforma de vivienda. 	
NOMBRE:	Palmeria Pachón B.
PROFESION:	Ing Civil
MATRICULA No.:	2520258023
FIRMA:	<i>[Firma manuscrita]</i>

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE