

CONCEPTO TECNICO No. 2291

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Septiembre 25 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO: HORIZONTES

LOCALIDAD: USAQUEN

UBICACION : Entre Avn. 7 y Via al Guavio con Calle 193

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote sin ningún tipo de construcción de diez hectáreas  
 Se encuentra ubicado en zona de pendiente media y alta.  
 Está ubicado sobre material rocoso  
 Al lote lo atraviesan dos caños de aguas negras.  
 Tiene afectación vial por ampliación futura de la Avenida Séptima.  
 La E.A.A.B, tiene construido un tanque de almacenamiento,  
 un desarenador y una estación de Bomberos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Canalizar el caño de aguas negras  
 Realizar análisis de estabilidad para cualquier tipo de construcción.

*Handwritten signature in green ink*

*Handwritten signature in black ink*



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2291

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA SOLICITUD:	Agosto 9 de 1996
FECHA DE EMISION:	
ENTIDAD SOLICITANTE:	D. A. P. D
BARRIO:	Horizontes
LOCALIDAD:	Usaquén
UBICACION:	Entre Avenida 7 y Via Al Guavio con calle 183
REF OPES:	
<b>CONTENIDO</b>	
TIPO DE RIESGO:	medio, por deslizamiento
JUSTIFICACION TECNICA:	<p>lote sin ningún tipo de construcción de diez hectareas se encuentre ubicado en zona de pendiente media y alta. Esta localizado sobre material rocoso.</p> <p>Al lote lo atraviesan dos caños de aguas negras. Tiene afección vial por la ampliación futura de la Avenida séptima.</p> <p>La E.A.A.B tiene construido un tanque de almacenamiento, un desarenador y una estación de bombeo.</p>
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- canalizar el caño de aguas negras</li> <li>- realizar análisis de estabilidad para cualquier tipo de construcción</li> </ul>
NOMBRE	José Luis Dazo T.
PROFESION	Ingeniero civil
MATRICULA	25202-34529 CNP
FIRMA	



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

