

CONCEPTO TECNICO No 2346

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 8 de Octubre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

BARRIO: Horacio Orjuela

LOCALIDAD: San Cristóbal

UBICACION: Calle 32F Sur No 7A-21 Este

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

RIESGO MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote sin construir, ubicado en un barrio consolidado.

Pendiente suave o moderada


Zona de arcillolitas de la formación guaduas, baja resistencia a la erosion.

No existen evidencias de movimientos de remosi3n en masa en el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Construir la cimentaci3n de acuerdo a lo establecido por el estudio de suelos.

Handwritten signature in green ink: Evelyn P. ...





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA	
FECHA VISITA	Octubre 8 / 96
ENTIDAD SOLICITANTE:	Secretaria de obras Publicas
BARRIO:	Horacio Quijela
LOCALIDAD:	Son Cristobal
UBICACION :	Calle 32 F Sur # 7A-21 Este
REF OPES:	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO:	Riesgo Medio por Deslizamiento
JUSTIFICACION TECNICA:	<ul style="list-style-type: none"> - lote sin construir, Ubicado en un barrio consolidado - pendiente suave a moderada - zona de arcillolitas de la Formación Guaduas, baja resistencia a la erosión - No existen evidencias de movimientos de remoción en masa en el sector
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construir de acuerdo a las especificaciones de cimentación de acuerdo a lo establecida por el estudio de suelos 2.
NOMBRE	Javier Pava S
PROFESION	Ingeniero Geologo
MATRICULA N°	15223 - 48048
FIRMA	



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

