CONCEPTO TECNICO No 2409

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 17 de Octubre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P - COMPENSAR

BARRIO: Diana Turbay

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

UBICACION: Cra 1C este No 48Q - 38 sur (Puntual)

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes medias y topografia irregular.

Se encuentran afectados por deslizamientos de material fino que baja de la montaña, esto en época de invierno

Presencia de todos los servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoria profesional para la realización de cualquier tipo de obra.

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE Cra 54 No 13-30 Piso 2º tel. 2 116376 Santa Fe de Bogotá, D.C.

2409

CONCEPTO TECNICO OPES FECHA: FECHA VISITA: Octubra 11/96 BARRIO: Diana Turbay LOCALIDAD: Rafael Uribe LOCALIZACION: Cra 1 C Esta Nº48Q-38Sur (Punhal) REFERENCIA OPES: SOP-Comp. ZONIFICACION GEOTECNICA A) TIPO DE RIESGO: Bajo por deslizamiento B) JUSTIFICACION TECNICA: -Zona de pendientes median y topografia irregular Je encuentrau afectados por destizamientos de material fivo que baja de la moutava esto en epoco de invierno Presencio de todos los servicios bosicos RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Solicitar assessina profesioual para la realización de cualquier tipo de obra. NOMBRE: Patricia Pachon B. PROFESION: 10 00PL FIRMA:

Emand &