

CONCEPTO TECNICO No. 2243

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Septiembre 25 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: PLANEACION

BARRIO: DIANA TURBAY

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

UBICACION : Diag.48 Y sur No 2 - 12 Este (puntual)

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una vivienda en proceso constructivo de dos plantas
Sobre vías de pendientes moderadas donde se esta construyendo
el pavimento en rigido.
Cuenta con los servicios básicos.
El sector está afectado por el arrastre de material fino en época
de invierno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar canalización de aguas lluvias.

Mary Gaitanaris D.D.



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000003

2243

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA	Sep-3-96
FECHA VISITA	
ENTIDAD SOLICITANTE:	Plantación
BARRIO:	Diana Turbay
LOCALIDAD:	Rafael Uribe Uribe
UBICACION:	Diag 48 y Sur No. 2-12 Este (Pontal)
REF OPES:	2950 -
CONTENIDO	
DAP A	
TIPO DE RIESGO:	
Bajo por deslizamiento	
JUSTIFICACION TECNICA:	
<p>observamos una vivienda en proceso constructivo de dos plantas.</p> <p>Sobre via de pendientes moderados donde se está construyendo el pavimento en rígido.</p> <p>Queda con los servicios básicos.</p> <p>El sector está afectado por el arriente de material fuso en época de invierno.</p>	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	
Realizar canalización de aguas lluvias.	
NOMBRE	Patricia Pachou B.
PROFESION	Ing Civil
MATRICULA N°	2320258503
FIRMA	



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

