

CONCEPTO TECNICO No.2254

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR - ALCALDIA LOCAL
BARRIO: MONTERREY
LOCALIDAD: KENNEDY
UBICACION: Calle 7G No 86 - 74
REF OPES: 2433

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: BAJO POR INUNDACION
JUSTIFICACION TECNICA: Lote esquinero ubicada en zona plana Está construida la cimentación y columnas para el primer piso. Las vías se encuentran sin pavimentar. Posee servicios provisionales de Acueducto, Alcantarillado Energía y Teléfono.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Construir sistemas definitivos de Alcantarillado para mitigar el riesgo.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2254

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA SOLICITUD:	Sep - 5 - 96
FECHA DE EMISION:	
ENTIDAD SOLICITANTE:	alcaldía L. - Compuser
BARRIO:	Montevideo
LOCALIDAD:	Sanmuel
UBICACION:	Calle 76 No 86-74
REF OPES:	2433
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO:	bajo, por inundación
JUSTIFICACION TECNICA:	Lote esquinero ubicada en zona plana Está construida la cimentación y columnas para el primer piso. Las vías se encuentran sin pavimentar Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado, energía, teléfono
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo
NOMBRE	Jose Luis Doza T.
PROFESION	Ingeniero civil
MATRICULA	2520234527 CNO
FIRMA	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE