

## CONCEPTO TECNICO No. 2264 A

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Septiembre 25 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: LISBOA

LOCALIDAD: SUBA

UBICACION: Diag. 132 No. 153 - 89

REF OPES: 4313

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote sin ningún tipo de construcción ubicado en zona plana.

Las vías se encuentran sin pavimentar.

Posee servicios provisionales de Acueducto, Alcantarillado, Energia.

El lote está localizado en un barrio en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de Alcantarillado para mitigar el riesgo.



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2264 A

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA SOLICITUD:	3ep 5-96
FECHA DE EMISION:	
ENTIDAD SOLICITANTE:	alcaldía L.
BARRIO:	Lisboa
LOCALIDAD:	Suba
UBICACION:	Diag 132 No. 153-89
REF OPES:	4313
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO:	bajo por inundación
JUSTIFICACION TECNICA:	Lote sin ningún tipo de construcción ubicado en zona plana Las vías se encuentran sin pavimentar Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado, energía. El lote está localizado en un barrio en desarrollo
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo
NOMBRE	Jose Luis Daza T.
PROFESION	Ingeniero civil
MATRICULA	25202-34527 CMD
FIRMA	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE