

## CONCEPTO TECNICO No. 2285

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Septiembre 25 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO: GUACAMAYAS

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

UBICACION : Diag. 37D No 1G - 05

REF OPES:

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda localizada en zona de pendiente media

Posee acceso peatonal

Tiene servicios básicos de Acueducto, Alcantarillado y  
Energía.

Se encuentra ubicada en un barrio desarrollado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No presenta problema para ampliar la vivienda.

285

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA Septiembre 23/96

BARRIO @ Acaamayas

LOCALIDAD San Cristobal

LOCALIZACION Diag 37B - No. 1-6 - OS

REFERENCIA OPES AMG. 2190

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

D.A.P.D

a) TIPO DE RIESGO:

bajo, por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda localizada en zona de pendiente media

Posee acceso peatonal

Tiene servicios básicos de acueducto, alcantarillado,

y energía

se encuentra ubicada en un barrio desarrollado

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

no presenta problema para ampliar la vivienda

NOMBRE: José Luis Daza T.

PROFESION: Ingeniero civil

MATRICULA No.: 2520234527 CND

FIRMA:

*[Handwritten Signature]*