

CONCEPTO TECNICO No. 2310

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Octubre 2 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: LOTE AVENIDA GAITAN CORTES

LOCALIDAD: TUNJUELITO

UBICACION : Avenida Gaitán Cortes detrás de colmotores.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote ubicado en zona de inundación, el cual limita con el Río Tunjuelito.
 No posee ninguna construcción.
 No presenta sistemas para evacuar las aguas negras.
 El lote se encuentra con relleno de material de construcción y desechos sin ningún control de compactación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudios de suelos.
 Construir sistema para evacuar las aguas negras.

Grady - Jaramilla S.P.



2310

CONCEPTO TECNICO No.
FECHA FECHA VISITA septiembre 24 de 1996 ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local BARRIO: Lote Avenida cartán cortés LOCALIDAD: Tunjuelito UBICACION: Avenida cartán corles detrás de colmotores REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: alto, por inundación
JUSTIFICACION TECNICA: Lote ubicado en zona de inundación, el cual limita con el Rio Tunjuelito. No posee ninguna construcción. No presenta sistemas para evacuar las aguas negras El lote se encuentra con relleno de material de construcción y desechos sin ningún control de compactación.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: - Realizar estudios de suelos - construir sistemas para evacuar las aguas negras.
NOMBRE José Luis Daza T. PROFESION Ingeniero civil MATRICULA N° 2520234527 CMD FIRMA



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

