



CONCEPTO TECNICO No 2349

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 9 de Octubre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D

BARRIO: Las Margaritas III Sector

LOCALIDAD: BOSA

UBICACION: Calle 65 Sur No 104-55

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote sin construir ubicado en zona plana.

Posee las vías sin pavimentar.

Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energia.

Esta localizado en un barrio en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:


No presenta problema para construir.

Se debe construir la cimentación de la vivienda con un nivel superior respecto a la rasante de la via.

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE

Cra 54 No 13-30 Piso 2º tel. 2 116376

Santa Fe de Bogotá, D.C.





CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA:	Septiembre 5 de 1996
BARRIO:	Las Margaritas III sector
LOCALIDAD:	Bosa
LOCALIZACION:	Calle 65 Sur No. 104-55
REFERENCIA OPES:	
ZONIFICACION GEOTECNICA	
A) TIPO DE RIESGO:	
	medio por inundación
B) JUSTIFICACION TECNICA:	
	lote sin construir ubicado en zona plana Posee las vias sin pavimentar Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario, energía, Esta localizado en un barrio "en" desarrollo
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:	
	- No presenta problema para construir. - se debe construir la cimentación de la vivienda con un nivel superior respecto a la rasante de la vía
NOMBRE:	José Luis Daza T.
PROFESION:	Ingeniero civil
MATRICULA No.:	2520234527 CND
FIRMA:	