

CONCEPTO TECNICO No 2440

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 22 de Octubre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL - INURBE
--

BARRIO: Isla del Sol

LOCALIDAD: TUNJUELITO

UBICACION: Calle 66 No 64-09 sur

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta con placa estructural con presencia de grietas.

Se encuentra localizada en una zona plana y baja.

Posee servicios básicos de acueducto, alcantarillado sanitario y energía.

Las vías se encuentran sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Reparar la placa de la vivienda.

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE

Cra 54 No 13-30 Piso 2° tel. 2 116376

Santa Fe de Bogotá, D.C.

John Zambauxio de P.

2440

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA:	Octubre 19 de 1996
BARRIO:	Isla del Sol
LOCALIDAD:	Tuquequito
LOCALIZACION:	Calle 66 No. 64-09 Sur
REFERENCIA OPES:	
CONFIRMACION GEOTECNICA	- Inurbe
A) TIPO DE RIESGO:	medio por inundación
B) JUSTIFICACION TECNICA	<p>vivienda de una planta con placa estructural con presencia de grietas. se encuentra localizada en una zona plana y baja.</p> <p>Posee servicios básicos de acueducto, alcantarillado sanitario, energía.</p> <p>Las vías se encuentran sin pavimentar</p>
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:	- reparar la placa de la vivienda
NOMBRE:	José Luis Daza T.
PROFESION:	Ingeniero civil
MATRICULA No.:	2520234527 CND
FIRMA:	