

CONCEPTO TECNICO No 2447

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 23 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR
BARRIO: Las Margaritas
LOCALIDAD: BOSA
UBICACION: Calle 63 sur No 103B-31 (Puntual)
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: MEDIO POR INUNDACION
JUSTIFICACION TECNICA: Predio localizado en zona plana. Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energia. Las vias se encuentran sin pavimentar. Está ubicado en barrio en desarrollo.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo. Se debe investigar el predio si tiene posible afectación vial por la futura Avenida Tintal.

Paula Zambudio de R.

20



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Campo El Viejo Contreras A.

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: FECHA VISITA octubre 19 de 1996 BARRIO Las Margaritas LOCALIDAD Bosa LOCALIZACION Calle 63 sur N° 103 B - 31 (pantual) REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	AL - Compensar
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO: medio, por inundación	
b) JUSTIFICACION TECNICA: Predio localizado en zona plana Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario, energia Las vias se encuentran sin pavimentar esta ubicado en barrio en desarrollo	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
- construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo. - se debe investigar el predio si tiene posible afectación vial por la futura Avenida Tintal	
NOMBRE: José Luis Daza T. PROFESION: Ingeniero civil MATRÍCULA No.: 2520234527 CND	
FIRMA: <i>Jose Luis Daza</i>	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE