CONCEPTO TECNICO No 2459

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	23 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	COGESTAR - D. A. P. D.
BARRIO:	San Antonio de Escocia 2º sector
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	cra 96B No 57B - 50 sur
REF. OPES:	4558

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote sin ningún tipo de construcción localizado en zona plana.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía.
Está ubicado en barrio en desarrollo.
Posee las vías sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir las cimentaciones más elevadas respecto a la rasante de la via.
Construir sistemas definitivos de alcantarillado.

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE
Cra 54 No 13-30 Piso 2º tel. 2 116376
Santa Fe de Bogotá, D.C.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA SOLICITUD:	Agosto 30-96.
FECHA DE EMISION:	Sep. 13-96.
ENTIDAD SOLICITANTE:	Cogestor, DA.P.D
BARRIO:	San Antonio de Escocia 2º Sector
LOCALIDAD:	7 Bosa
UBICACION:	Kra 96 B No. 57 B 50 Sur.
REF OPES:	4558

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

medio, por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

lote sin ningún tipo de construcción localizado en zona plana.
Posee las vias sin pavimentar
Tiene servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario, energía.
Esta ubicado en barrio en desarrollo

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- construir las cimentaciones más elevadas respecto a la rasante de la via
- construir sistemas definitivos de alcantarillado

NOMBRE José Luis Daza T.
PROFESION Ingeniero civil
MATRICULA 2520234527 CND

FIRMA [signature]