



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2502

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 30 de Octubre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Mirador del Norte

LOCALIDAD: USAQUEN

UBICACION: Cra 23 No 186B-60

REF. OPES: 1759

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de un piso con construcción provisional en bloque.
 Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado y energía.
 Está ubicada en una zona de pendiente media y alta.
 Las vías se encuentran sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe construir un muro de protección contra el Talud.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



000003

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA:	Octubre 26 de 1996
BARRIO:	Mirados del Norte
LOCALIDAD:	Usaquén
LOCALIZACION:	Cra 23 No. 186 B-60
REFERENCIA OPES:	1759
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	
a) TIPO DE RIESGO: medio por deslizamiento	
b) JUSTIFICACION TECNICA: vivienda de un piso con construccion provisional en bloque posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado, energia esta ubicada en una zona de pendiente media y alta. Las vias se encuentran sin pavimentar	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES - se debe construir un muro de proteccion contra el talud.	
NOMBRE: Jose Luis Daza J. PROFESION: Ingeniero civil MATRICULA No. 2520234527 CND	
FIRMA:	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo Nacional de Reconstrucción y Atención de Emergencias

FOPAE