

CONCEPTO TECNICO No 2519

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 6 de Noviembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Betania

LOCALIDAD: USME

UBICACION: Cra 44 este No 83A-68 sur (puntual)

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta, bien fundada, sobre via pavimentada de pendiente baja.
Presencia de todos los servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Roby Pautovicio de P

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE
Cra 54 No 13-30 2º plso , Tel 2 116376
Santa Fe de Bogotá, D.C.



000003

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Prop. Hernan Yonqvy Guerrero

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA

FECHA VISITA Octubre 31/96

ENTIDAD SOLICITANTE: AL

BARRIO: Betania

LOCALIDAD: Usme

UBICACION: Cra 44 Este N° 83A - 68 sur (Puntual)

REF OPES:

CONTENIDO

AL

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta, bien fundada, sobre
via pavimentada de pendiente baja.
- Presencia de todos los servicios basicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE Patricia Pachou B.

PROFESION Ing Civil

MATRICULA N° 2120219803

FIRMA



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

