

CONCEPTO TECNICO No 2528

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 6 de Noviembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Liceo Alemán

LOCALIDAD: USME

UBICACION: Cra 3 con calles 68C y 68B (Puntual)

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

JUSTIFICACION TECNICA:

Esta es una edificación en proceso constructivo donde observamos todos sus elementos principales (columnas, vigas y placas aéreas) en buen estado.

Se están comenzando los trabajos de mampostería y colocación de marcos principales.

Encontramos que las escaleras tienen un problema en su paso pues quedaron altos.

La infraestructura está localizada sobre una vía principal, de pendientes bajas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE

Cra 54 No 13-30 2º piso , Tel 2 116376

Santa Fe de Bogotá, D.C.

Felipe Barrantes

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA:	Octubre 31/96
BARRIO:	Licco Aleman.
LOCALIDAD:	Usme.
LOCALIZACION:	Cra 3 con Calles 68C y 68B (Postal)
REFERENCIA OPES:	
	AL
ZONIFICACION GEOTECNICA	
A) TIPO DE RIESGO:	Ninguno
B) JUSTIFICACION TECNICA:	<ul style="list-style-type: none"> - Esta es una edificacion en proceso constructivo donde observamos todos sus elementos principales (columnas, vigas y placas de acero) en buen estado. - Se estan comenzando los trabajos de mamposteria y colocacion de marcos principales. - Encontramos que las escaleras tienen un problema en su paso pues quedaron altos. - La infraestructura esta localizada sobre una via principal, de pendientes bajas.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:	
<p>NOMBRE: Patricia Pachón B.</p> <p>PROFESION: Ing Civil</p> <p>MATRICULA No.: 220358503</p> <p>FIRMA: <i>[Firma manuscrita]</i></p>	