

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2542

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION:

7 de Noviembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: GAS NATURAL

BARRIO: Prado Central

LOCALIDAD: USAQUEN

UBICACION: Cra 47 por calle 128A Ref: No 370 de Gas Natural

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR DESLIZAMIENTO E INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

En el sector observamos viviendas con frentes hacia una vía en buen estado, pero al ingresar en ellas encontramos que están construidas sobre material de relleno y sobre la ronda Técnica del caño Córdoba, estas son aguas negras. Estando expuestas a deslizamientos de terreno por desestabilización e inundaciones en época invernal.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Mientras no se adelanten obras de protección y se desarrollen planes de prevención y/o mitigación no se recomienda la construcción de redes de distribución para el suministro del Gas Natural.





OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA VISITA:

BARRIO: Practo Central.

LOCALIDAD: Usaquen

LOCALIZACION: Cra 47 por Caile 128A Ref. Nº370 de Gan Natural

REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Alto por destizamiento einundación

B) JUSTIFICACION TECNICA:

En el sector observamos vivienda coci frentes haciq una via en buen estado, pero al jugiesar en ellan encontramos que estan construidan sobre material de relleno 4 sobre la Rouda Tecnica del caño cordoba, estan son aguar Negran. Estando Expuestas a destizamiento de teneno por desestabilización e inunciacionen en epoca in-Vernal.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

Miantras no se adelanten obran de proteccioni y se desarroller planes de prevencion 4/0 mitigación no se recomienda construccion de redes de distribucion para el suministro del Gan Natural

NOMBRE: Patricia Pachou B. PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA No.: 200 258503

FIRMA: