



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2558

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 12 de Noviembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Juan Pablo II 3er sector (Puntual)

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION: Calle 66 No 186-35 sur

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso con entrepiso, muros y estructuras en buen estado.

Predio ubicado en una pendiente moderada sobre unidades de roca de características geotécnicas aceptables.

No existen evidencias de movimientos de remoción en masa.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de columnas.

Definición y construcción del sistema de aguas lluvias.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

2558

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA:	Oct 23 de 1996
BARRIO:	Juan Pablo II 3er sector (fontcal)
LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar
LOCALIZACION:	Calle 66 N° 186-35 Sur
REFERENCIA OPES:	
ZONIFICACION GEOTECNICA	
A) TIPO DE RIESGO:	Riesgo Medio por deslizamiento
B) JUSTIFICACION TECNICA:	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de 1 piso con entrepiso, muros y estructuras en buen estado - Piedra ubicada en una pendiente moderada sobre unidades de roca de características geotécnicas aceptables - No existen evidencias de movimientos de remoción en masa
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Construcción de columnas 2. Definición y construcción del sistema de aguas lluvias 	
NOMBRE:	Javier Pava Sánchez
PROFESION:	Ingeniero Geólogo
MATRICULA No.:	LS223-14018
FIRMA:	