



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No 2560**

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 12 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: Juan Pablo II 3er sector (Puntual)
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION: Cra 18H No 66-51 sur
REF. OPES:

**CONTENIDO**

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso, muros en bloque, teja de eternit y vigas en madera.  
 Predio ubicado en una pendiente moderada sobre una unidad geológica competente.  
 No existen evidencias de problemas de remoción en masa en el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de vigas y columnas a la vivienda.  
 Construcción de un filtro e instalación de un geotextil para el control de la humedad en los muros.  
 Construcción del sistema de aguas lluvias en el sector.

*[Handwritten signature]*



CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA:	Oct. 23 de 1996
BARRIO:	Juan Pablo II 3 <sup>er</sup> sector (Rentual)
LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar
LOCALIZACION:	Cra 18 H N° 66-51 SUR
REFERENCIA OPES:	
ZONIFICACION GEOTECNICA	
A) TIPO DE RIESGO:	
Riesgo Medio por deslizamiento	
B) JUSTIFICACION TECNICA:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcción de 1 piso, muros en bloque, techo de stermit, y vigas en madera.</li> <li>- Predio ubicado en una pendiente moderado sobre una unidad geológica competente.</li> <li>- No existen evidencias de problemas de remoción en masa en el sector.</li> </ul>	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Construcción de vigas y columnas a lo vivienda</li> <li>2. Construcción de un filtro e instalación de un geotextil para el control de la humedad en los muros</li> <li>3. Construcción del sistema de aguas lluvias en el sector</li> </ol>	
NOMBRE:	Javier Pava Sánchez
PROFESION:	Ingeniero Geólogo
MATRICULA No.:	15223 - 29048
FIRMA:	