



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2587

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 18 de Noviembre de 1998

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL - J.A.C

BARRIO: Ramajal

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

UBICACION: Calle 30 sur No 12-93 este

REF. OPES: AM.G 1998

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA.

Vivienda tipo paroi construida en madera y con cubierta en teja de zinc.

Está ubicada sobre una via sin pavimentar.

La zona es de pendiente media y alta

Posee servicios de acueducto y energia provisional.

El terreno posee suelo organico y arcillas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES.

Construir un muro en concreto contra los taludes que se encuentran afectando la vivienda. Se debe buscar asesoría profesional para el diseño del muro, y su construcción.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

CONCEPTO TÉCNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA Noviembre 6 de 1996

BARRIO Ramafal

LOCALIDAD San Cristobal

LOCALIZACION Calle 30 Sur No. 12-93 Este

REFERENCIA OPES A.M.G. 1956

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTEKNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

viviendo tipo paroi construida en madera y con cubierta en teja de zinc.

está ubicada sobre una via sin pavimentar.

La zona es de pendiente media y alta

Posee servicio de acueducto, energía provisional

El terreno posee suelo orgánico y arcillas

RECOMENDACIONES Y RECOMENDACIONES:

- construir un muro en concreto contra los taludes que se encuentran afectando la vivienda. Se debe buscar asesoría profesional para el diseño del muro, y su construcción.

NOMBRE: José Luis Daza I.

PROFESION: Ingeniero civil

MATRICULA No.: 2520234527 CND

FIRMA: