



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2608

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 21 de noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: El Portal II sector
LOCALIDAD: USME
UBICACION: Manzana I lote 12
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote sin ningún tipo de construcción.
 Posee servicio de acueducto sin legalizar, alcantarillado de aguas negras provisional y energía en convenio.
 Está localizado en zona de pendiente media.
 Las vías se encuentran sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado.

[Firma manuscrita]



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



CONCEPTO TECNICO OPES
FECHA: FECHA VISITA: Noviembre 19 de 1996 BARRIO: El Portal II sector LOCALIDAD: Usmé LOCALIZACION: Manzana I Lote 12 REFERENCIA OPES:
ZONIFICACION GEOTECNICA
A) TIPO DE RIESGO: medio por deslizamiento
B) JUSTIFICACION TECNICA: Lote sin ningún tipo de construcción. Posee servicio de acueducto sin legalizar, alcantarillado de aguas negras provisional, energía en convenio. Está localizado en zona de pendiente media. Las vías se encuentran sin pavimentar
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado
NOMBRE: José Luis Daza T. PROFESION: Ingeniero civil MATRICULA No.: 2520234527 CND FIRMA: 