



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2634

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 29 de noviembre de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Los Almendros

LOCALIDAD: KENNEDY

UBICACION: Cra 112A No 40-40 sur

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Predio consistente en un lote el cual presenta las cimentaciones construidas.

Está localizada en zona plana con suelo limo arcilloso.

Las vías se encuentran sin pavimentar.

Posee servicio de acueducto, alcantarillado sanitario provisional y energía.

Está ubicado en un barrio en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo.



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Noviembre 26 de 1996

BARRIO: Los Almendros

LOCALIDAD: ciudad Kennedy

LOCALIZACION: Carrera 112 A No. 40-40 Sur

REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

bajo por inundación

B) JUSTIFICACION TECNICA:

Predio consistente en un lote el cual presenta las cimentaciones construidas. Esta localizado en zona plana con suelo limo arcilloso. Las vías se encuentran sin pavimentar.

Poso servicio de acueducto, alcantarillado sanitario provisiona energía. Esta ubicado en un barrio en desarrollo

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo

NOMBRE: José Luis Daza T.

PROFESION: Ingeniero civil

MATRICULA No.: 2520234527 CND

FIRMA:

[Handwritten signature]