



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 19

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 3 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Juan Pablo II 1er sector (puntual)

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION: Transv. 18 M No 69A-12 sur

REF. OPES:

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso, muros en regular estado, techo en zinc.

Predio ubicado en una pendiente suave, sobre unidades de roca competentes de formación guaduas.

No existen evidencias de movimientos de remoción en masa en el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de columnas para reforzar la estructura de la vivienda.

Diseño y construcción de un sistema de manejo de aguas lluvias en el sector.

NOMBRE: JAVIER PAVA

PROFESION: Ing. Geólogo

MATRICULA: 15223-49048

FIRMA:

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**