



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 25

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 3 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Juan Pablo II 1 er sector (puntual)

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION: Calle 67B No 18J-46 sur

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso, entepiso en concreto, estructuras y muros en mal estado.
Predio ubicado en una pendiente suave, sobre unidades de roca competente de la formación guaduas.
No existen evidencias de movimientos de remosion en masa en el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Demolición de la parte posterior de la vivienda, por problemas constructivos.
Construcción de refuerzos para habilitar la vivienda.
Diseño y construcción de un sistema de manejo de aguas lluvias para todo el sector.

NOMBRE: JAVIER PAVA

PROFESION: Ing. Geólogo

MATRICULA: 15223-49048

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE