DOCUMENTO
ILEGIBLE

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 67

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	9 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B
BARRIO:	Emisario Final Paralelo
LOCALIDAD:	ENGATIVA
UBICACION:	Calle 62 con Cra 114D hasta Río Bogotá.
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Sector donde se proyecta la construcción del Emisario final paralelo el cual recoge las aguas de los interceptores y las conduce hacia el Río Bogotá en una longitud de 2438, con tubería de concreto de 1.30 mts de diámetro y con profundidades de excavación de 1.40 hasta 2.0 mts aproximadamente.
La zona es plana y atraviesa en gran parte vías pavimentadas.
Es una zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES.

Se debe realizar estudio de suelos para el diseño de la tubería.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520334527 CND
FIRMA:	