

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 72

RECTIFICACION CONCEPTO No 1966

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 9 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Sears

LOCALIDAD: TEUSAQUILLO

UBICACION: Calle 53B No 24-80

REF. OPES: 5643

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

Habiendo llegado a un acuerdo con la Empresa de Gas Natural y según concepto de la misma empresa el tanque para abastecer Pizza Hut, se encuentra instalado en la parte exterior del edificio y presenta certificado de pruebas emitido por la firma especializada en construcción de tanques Indutampas. La instalación interna que conduce gas desde el tanque hasta las instalaciones de Pizza Hut cumple con las especificaciones técnicas de la NTC 2505, norma colombiana para la construcción de instalaciones internas para gas.

Se efectuó una prueba neumática de la instalación el día 31 de Agosto sin presentar caídas de presión lo cual indica que no hay fugas en la instalación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

NOMBRE: ISABEL SANTAMARIA DE R.

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520203395

FIRMA:

**FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.****FOPAE****Calle 54 No 13-30 2° piso****Santa Fe de Bogotá, D.C.**