

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 117

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 26 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B

BARRIO: Brisas del Volador

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION: Cra 20 Calle 72 sur

REF. OPES: 5465

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio localizado en zona plana de deslizamientos con pendiente media y alta, en el cual se proyecta la construcción del sistema de acueducto.
La red vial se encuentra sin pavimentar.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía en convenio.
El barrio se encuentra en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe realizar estudio de suelos para determinar el tipo de cimentación de la tubería.
Reforestar las zonas verdes.
Perfilear el talud en la zona pendiente.

NOMBRE: JOSE LUIS DAZA

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520234527 CND

FIRMA:

Oficina para la Prevención de Emergencias

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C.

OPES

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 Tel: 2433491 Fax: 2816089 Santafé de Bogotá, D.C. COLOMBIA